

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC12.H00105

Срок действия с 26.06.2019 по 25.06.2022

№ 0365391

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10OC12 общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний, сертификации и аттестации", аттестат выдан 20.03.2015 Федеральной службой по аккредитации. Адрес места нахождения: Россия, 603115, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Ломоносова, дом 9, офис 505. Адреса мест осуществления деятельности: Россия, 603022, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 1, офис 8; Россия, 603115, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Ломоносова, дом 9, офис 505. Телефон +78312820568, адрес электронной почты: csian@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-393э

номинальным током от 400 А до 1000 А включительно, номинальным напряжением 6 кВ, 10 кВ.

TU27.12.10-001-30497357-2019. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(ОКПД 2)

27.12.10.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.007.4-75 (П.п. 1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.13, 3.9, 3.17),
ГОСТ 1516.3-96 (П.4.14)

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Электро Лэнд". Адрес: 603152, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Кащенко, дом 2, офис 1. Адрес производства: 603152, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Кащенко, дом 2. Код ИНН: 5261078561

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Электро Лэнд". Адрес: 603152, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Кащенко, дом 2, офис 1. Телефон/ факс: +78312821267, +78312821268.

НА ОСНОВАНИИ 1. Протокол испытаний № 063/2019НО от 19.06.2019 ИЦ "Нижегородиспытания" ФБУ "Нижегородский ЦСМ", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21АЮ49.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 00061 от 24.06.2019, проведенного органом по сертификации общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний, сертификации и аттестации".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделии, на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: За.



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
подпись

(Signature)
подпись

А.В. Архипов
инициалы, фамилия

О.А. Воронов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации