

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC12.H00109

Срок действия с 21.10.2019 по 20.10.2022

№ 0365398

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № RA.RU.10OC12 общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний, сертификации и аттестации", аттестат выдан 20.03.2015 Федеральной службой по аккредитации. Адрес места нахождения: Россия, 603115, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Ломоносова, дом 9, офис 505. Адреса мест осуществления деятельности: Россия, 603022, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 1, офис 8; Россия, 603115, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Ломоносова, дом 9, офис 505. Телефон +78312820568, адрес электронной почты: csian@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Устройства комплектные распределительные типа КРУ с номинальным током от 630 А до 2000 А с номинальным напряжением 6 кВ, 10 кВ. ТУ 27.12.10-002-30497357-2019. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014  
(ОКПД 2)  
27.12.10.190

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 14693-90 (П.п. 2.8.1 - 2.8.9, 3.1, 3.4 - 3.8. 3.10-3.23),  
ГОСТ 1516.3-96 (П.4.14)

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Электро Лэнд".  
Адрес: 603152, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Кащенко, дом 2, офис 1. Адрес производства: 603152, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Кащенко, дом 2. Код ИНН: 5261078561

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Электро Лэнд".  
Адрес: 603152, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Кащенко, дом 2, офис 1. Телефон/ факс: +78312821267, +78312821268.

**НА ОСНОВАНИИ** 1. Протокол испытаний № 066/2019 НО от 14.10.2019 ИЦ "Нижегородиспытания" ФБУ "Нижегородский ЦСМ", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21АЮ49.  
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 00060 от 17.10.2019, проведенного органом по сертификации общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний, сертификации и аттестации".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: на изделии, на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 4с.



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

А.В. Архипов  
инициалы, фамилия

О.А. Воронов  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации